

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Nasz znak:
ZP.272.RL.2.2018/1

Data:
2018 - 01 – 23.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego.**

W odpowiedzi na zapytania wniesione do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), informuję jn.:

ZAPYTANIE z dnia 19.01.2018 r.

Pytanie 1:

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachów wentylowanych wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą w dmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 (spełnia wymogi § 216 ust. 2 pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I-V Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/m^3 - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobataę Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania proponowanego rozwiązania do izolacji tylko stropodachów wentylowanych przy zachowaniu projektowanej izolacyjności termicznej dla całej przegrody.

Pytanie 2:

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania taśm wiatro i wodoszczelnych różnych producentów, których produkty spełniają obowiązujące normy oraz posiadają oznakowanie CE.

STAROSTA
Andrzej Wiczowski