



Ostróda, dnia 11.09.2024 r.

RIŚ.272.11.2024

### **Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego**

W związku z wpływieniem zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. **Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie**, poniżej odpowiadam:

#### **Pytanie nr 1**

Zasadność zastosowania stężeń, elementów mocujących siatkę i linki napinające, jeżeli od dołu do góry ogrodzenia ma być zamontowany panel zgrzewany systemowy fi 5, szerokości 250 cm

#### **Odpowiedź:**

Proszę potraktować to jako omyłkę pisarską. Powyższe zastosowania są zbędne.

#### **Pytanie nr 2**

Czy może być zastosowany w dwóch warstwach panel fi 5, szerokość 250 cm i wysokość 203cm, aby uzyskać docelową wysokość ogrodzenia 400 cm. Pytanie spowodowane jest faktem iż po wstępnym rozeznaniu się u producentów będzie ogromny problem z produkcją i transportem tak wysokiego panela i jeśli nawet ktoś się podejmie wykonania zamówienia to czas oczekiwania będzie bardzo odległy.

#### **Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy łączenia dwóch niższych paneli by otrzymać docelową wysokość 4m. Panele mają być wykonane z jednego elementu, ponieważ łączony nie zapewnia odpowiedniej stabilizacji.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **16.09.2024 r. do godziny 10.00.**

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.