

- egzemplarz zamienny -

Załącznik nr 4b do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu w ramach projektu:
„Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego
w Ostródzie i jednostkach podległych”, w zakresie

Część 2 – Dostawa zasilaczy awaryjnych

Zasilacz awaryjny nr 1 (ZDP) – 5 sztuk

Nazwa parametru technicznego urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia
Typ urządzenia	Zasilacz awaryjny do stacji roboczej
Typ obudowy	Tower
Technologia	Line-interactive
Moc pozorna	Nie mniej niż 800VA
Moc skuteczna	Nie mniej niż 400W
Gniazda wyjściowe	Dwa gniazda schuko lub francuskie 230V
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	Nie krócej niż 5 minut
Funkcjonalność	automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wyposażenie	Zasilacz wyposażona w dedykowany przez producenta urządzenia akumulator/akumulatory
Gwarancja	Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił swoją gwarancję oraz gwarancję producenta na dostarczone urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zasilacz awaryjny nr 2 (ZDP i SP) – 2 sztuki

Nazwa parametru technicznego urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia
Typ urządzenia	Zasilacz awaryjny do serwera
Typ obudowy	Obudowa RACK z możliwością instalacji w standardowej szafie 19". Urządzenie należy wyposażyć w uchwyty montażowe.
Technologia	Online
Moc pozorna	Nie mniej niż 2000VA
Moc skuteczna	Nie mniej niż 2000W
Gniazda wyjściowe	Nie mniej niż 8 gniazd IEC 60320 C13 230V
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	Nie krócej niż 10 minut
Interfejsy komunikacyjne	USB, gniazdo karty zarządzającej
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczna regulacja napięcia (AVR) • funkcja awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off)
Wyposażenie	Zasilacz wyposażona w dedykowany przez producenta urządzenia akumulator/akumulatory
Gwarancja	Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił swoją gwarancję oraz gwarancję producenta na dostarczone urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.