

Znak sprawy: IRŚ. 272.20.2024
z dnia 26.11.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, informuje, że w postępowaniu do którego – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania,

pn. **Dostawa sprzętu w ramach projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych”, zakresie:**

Część 1 - Dostawa przełączników sieciowych (switche)

- za najkorzystniejszą uznano **ofertę nr 2** złożoną przez **NEO Technika Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski** 14 – 100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19G, z ceną ofertową 10 450,00 zł brutto. Oferta została złożona jako jedyna w zakresie części 1 i w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie **100,00 pkt.**, w tym:

- 1) Cena - 60 pkt.
- 2) Parametry techniczne – 40,00 pkt.

Część 2 - Dostawa zasilaczy awaryjnych

- za najkorzystniejszą uznano **ofertę nr 2** złożoną przez **NEO Technika Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski** 14 – 100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19G, z ceną ofertową 10 275,00 zł brutto. Oferta została złożona jako jedyna ważna oferta w zakresie część 2 i w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie **85,00 pkt.**, w tym:

- 1) Cena - 60 pkt.
- 2) Parametry techniczne – 25,00 pkt.

Nadto, w postępowaniu jw., w zakresie części 2, wpłynęła także **oferta oznaczona nr 1**, złożona przez **Teho Jan Pytlarczyk** 05-430 Pogorzela, ul. Świerkowa 9, z ceną ofertową 10 485,75 zł brutto. Oferta została odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4b do zapytania), jn.:

Zasilacz awaryjny nr 1 (ZDP):

Moc pozorna - wymagana wartość nie mniej niż 800VA, katalogowa wartość zaoferowanego produktu 650VA.

Moc skuteczna - wymagana wartość nie mniej niż 400W, katalogowa wartość zaoferowanego produktu 360W.

Zasilacz awaryjny nr 2 (ZDP i SP):

Czas podtrzymania dla obciążenia 50% - brak danych zarówno w dokumentacji dostarczonej przez oferenta jak i we wskazanym przez niego zasobie internetowym.

Funkcjonalność:

-automatyczna regulacja napięcia (AVR) - brak danych zarówno w dokumentacji dostarczonej przez oferenta jak i we wskazanym przez niego zasobie internetowym.

- Funkcja awaryjnego wyłączenia EPO (Emergency Power Off) - brak danych zarówno w dokumentacji dostarczonej przez oferenta jak i we wskazanym przez niego zasobie internetowym.