

## Odpowiedzi na pytania do sondażu cenowego

Nasz znak:  
TI.272.14.2020

Data:  
2020 – 12 – 08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do ww. sondażu cenowego Zamawiający informuje:

### **ZAPYTANIE z dnia 7.12.2020 r. (e-mail)**

#### Pytanie 1:

Znaczna część istniejącej instalacji elektrycznej obiektu (układ TN-C), ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwia doposażenie obwodów w detektory iskrzenia. Aby móc zrealizować zapis ekspertyzy technicznej mówiący o zainstalowaniu detektorów iskrzenia (jedynie w zakresie obwodów jednofazowych, brak rozwiązania technicznego dla obwodów 3-faz.) w tym zakresie należy częściowo przebudować obecną instalację elektryczną. Czy Zamawiający zwiększa zakres o powyższe?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zwiększa zakres projektu o przebudowę obecnej instalacji elektrycznej.

#### Pytanie 2:

W przypadku zaprojektowania dodatkowej instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i instalacji gniazdowej, Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania instalacji zasilającej dodatkowe urządzenia jakimi obecnie dysponuje użytkownik (urządzenia obecnie niewykorzystywane przez Użytkownika ze względu na przestarzałą instalację elektryczną), bez zwiększenia mocy przyłącza energetycznego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania dodatkowej instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i instalacji gniazdowej bez zwiększenia mocy przyłącza energetycznego.

#### Pytanie 3:

Czy w przypadku zwiększenia zakresu prac projektowych Zamawiający zwiększy czas na przygotowanie dokumentacji projektowej, jeśli tak to o ile czasu zostanie wydłużony termin?

#### **Odpowiedź:**

W związku z rozszerzonym zakresem prac projektowych Zamawiający wydłuży termin wykonania dokumentacji projektowej o 30 dni kalendarzowych.