

Ostróda, dnia 14.10.2021 r.

**Powiat Ostródzki**  
ul. Jana III Sobieskiego 5  
14 – 100 Ostróda

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 22/ 2021**

Zamówienie, którego wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych, do którego – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów tej ustawy.

1. Przedmiot zamówienia: dostawa i wymiana akumulatorów oraz zużytych elementów zasilacza UPS wraz z usługą wykonania przeglądu serwisowego
2. Wartość zamówienia, bez podatku od towarów i usług: 26.620 zł.
3. Wymagane warunki realizacji zamówienia:
  - 1) termin realizacji: 30 dni o dnia podpisania umowy
  - 2) warunki gwarancji: 24 miesiące, licząc od dnia protokółarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia<sup>1</sup>
  - 3) Inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia: .....
4. Zestawienie ofert uzyskanych poprzez<sup>2</sup>:
  - pisemne zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub poprzez bezpośrednio przekazanie zapytania wykonawcom:
  - uzyskanie cen z powszechnie dostępnych cenników, folderów, katalogów, stron internetowych z dnia .....
  - rozeznanie telefoniczne z dnia .....
  - opublikowanie zapytania ofertowego w BIP Zamawiającego od dnia 08.10.2021r.

Do dnia 14.10.2021r. do godz. 12:00, wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy, adres	Oferowana cena w zł z podatkiem VAT	Termin realizacji	Warunki gwarancji (jeśli dotyczy)
1	2	3	4	5
1	Computer Service Support Beskidy Sp. z.o.o. ul. Filarowa 47 43-300 Bielsko-Biała	34.206,00zł	30 dni od dnia podpisania umowy	24 miesiące

<sup>1</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>2</sup> Zaznaczyć właściwe.

2	AG IT Project S.C. Pasmugi 4 21-345 Borki	22.996,18 zł	30 dni od dnia podpisania umowy	24 miesiące
3	Eaton Electric Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk	33.099,30 zł	30 dni od dnia podpisania umowy	24 miesiące

5. Nazwa i adres (siedziba) wykonawcy, którego ofertę wybrano: Eaton Electric Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk
6. Wartość zamówienia wynikająca z wybranej oferty 33.099,30 zł brutto, w tym 23 % VAT.
7. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ~~/odwołania zapytania ofertowego /zamknięcia zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert<sup>3</sup>~~ Oferta firmy Eaton Electric Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.
8. Oferta nr 2 firmy AG IT Project S.C. Pasmugi 4 21-345 Borki została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogów określonych w zapytaniu ofertowym:
  - Zamawiający w projekcie umowy wymagał 30-to dniowego terminu płatności, Wykonawca w ofercie określił termin płatności na 14 dni
  - zaoferowane akumulatory Leoch xp12-210 charakteryzują się maksymalnym prądem ładowania 16,5A. Zamawiający określił, że parametry oferowanych akumulatorów nie mogą być niższe niż obecnie zainstalowane akumulatorów CBS HRL 12200W FR 12V 200W/cell 1,67V /15min które to charakteryzują się maksymalnym prądem ładowania 20A. Prąd ładowania w urządzeniu Eaton 9390-60-u-4X1-MBS wynosi 20A, więc parametr ten jest istotny dla wydajności urządzenia.

Sporządził:

Szymon Zambrzycki

Zatwierdził:

Starosta Ostródzki  
Andrzej Wiczkowski

.....  
(podpis pracownika merytorycznego  
lub kierownika komórki organizacyjnej,  
której postępowanie dotyczy)

.....  
( Kierownik Zamawiającego)

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić